


BETONOWE BLOKI OPOROWE DLA RURUOCIĄGU Ø110 i Ø160



- UWAGA:
1. BLOKI OPOROWE WYKONAĆ Z BETONU MIN. B25,
 2. RURY PEHD ZABEZPIECZYĆ NP. FOLIĄ POLIETYLENOWĄ,
 3. BLOKI OPOROWE OSADZIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W "RĘKAWIE" ULICY W.WITOSA 56B W ZGIERZU DZ. NR EWID. 27/22, 37/7, 25/1, 26/5, 24/11 OBR. Z-138, Z-139	
INWESTOR:	DATA:
SANITARNA	luty 2018 r.
TREŚĆ RYS.: Schemat bloków oporowych	SKALA: --
AUTOR: Inż. Tomasz Rydzyski, upr. nr LOD/1488/PWOS/10	NR RYS.: 6