



„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 21.03.2019 r.



L. dz. OZ / /2019/MD

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodniczej w Zgierzu” znak sprawy: RB/PN/4/2019/S.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przedmiocie jw., prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Zamawiający informuje, iż w dniu 20.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o następującej treści:

„Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.”

Zamawiający w oparciu o § 16 ust. 6 Regulaminu wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200 jako równoważnych w stosunku do studzienek betonowych z uwagi na konieczność dużego zagłębienia kanału sanitarnego w części wynoszącego 5-7 m. Również projekt budowlany nie przewiduje możliwości zastosowania studni kanalizacyjnych innych niż betonowe.

PREZES Zarządu
[Signature]
Piotr Karasiewicz