



Przekrój A-A



Uwaga:
Ściany studni zaizolować od zewnątrz
dwoma warstwami emulsji asfaltowej
na zimno Abizolem P-S

Przekrój B-B



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami bocznymi i przepompownią ścieków oraz z kablem zasilającym przepompownię w ul. Zagadkowej w Zgierzu.

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|
| Adres obiektu: | 95-100 Zgierz ul. Zagadkowa | | | |
| Inwestor: | Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz | | | |
| Przedmiot rysunku: | Studnia Ø1200 rozprężna | | Nr: | 4 |
| Projektant branża sanitarna: | mgr inż. T. Lis | | Nr uprawnień: LOD/1447/POOS/10 | |
| Sprawdzający branża sanitarna: | mgr inż. A. Radziejewski | | Nr uprawnień 13/97 PL | |
| Asystent projektanta branża sanitarna: | mgr inż. A. Lis | | Nr uprawnień | |
| | | | Skala: | schemat |
| | | | Data: | 11.2013r. |
| | | | Podpis | |
| | | | Podpis | |
| | | | Podpis | |

**Studnia żelbetowa z włazem żeliwnym kl. D400
umieszczona w ulicach**