

Rz. ter. wg profilu

Rz. osi wg profilu





UWAGA:

1.Rzędne osi przewodu tłocznego i terenu wg profili;
2.Przykrywę studni (poz. 6) montować tak, aby jej oś symetrii pokrywała się z wylotem zaworu odpowietrzającego zapewniając najlepszy dostęp.
4.Wnętrze studni wypełnić grubym żwirem do połowy wysokości obudowy zaworu odpowietrzającego.
5.Przestrzeń między rurą osłonową a przewodem zapełnić pianką PU.

Wyposażenie studni Sop ... (odpowietrzającej) dla D110 PE100 PN10 SDR17

1.Zespół odpowietrzająco-napowietrzającyz przyłączem kołnierzowym DN80 PN10 (m=62 kg)
2.Trójnik segmentowy D90/DN80 PE 100 SDR17 z odejściem kołnierzowym luźnym - szt. 1
3.Przewód tłoczny D90x5,4 PE10 PN10 SDR17; m = 4,57 kg/m
4.Rura osłonowa PCV D160 kl. N, l~ 0,6 m szt. 2;
5.Krąg żelbetowy ϕ1000, h=1000, m= 835 kg, szt. 1
6.Przykrywa kl. B125 LW600; korpus żelbet., pokrywa żeliwna z wentylacją z wypełnieniem betonowym m=496 kg, szt.1
7.Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm, m=38 kg szt. 2

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompownią ścieków oraz z kablem zasilającym przepompownie w ul. Zagadkowej w Zgierzu.				
Adres objektu:	95-100 Zgierz ul. Zagadkowa			
Inwestor:	Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz			
Przedmiot rysunku:	Studnia Ø 1000 odpowietrzająca	Nr: 5	Skala:	schemat
			Data:	11.2013r.
Projektant branża sanitarna:	mgr inż. T. Lis	Nr uprawnień: LOD/1447/POOS/10		Podpis
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. A. Radziejewski	Nr uprawnień 13/97 PL		Podpis
Asystent rojektanta branża sanitarna:	mgr inż. A. Lis	Nr uprawnień		Podpis