

pow. zgierski
m. Zgierz
m.Zgierz 102003_1
Obręb: 135
102003_1.0135
ul. Miodowa, dz.37

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

Mapę niniejszą wykonano na podstawie matriałów SIT sekcje nr 112.431.191, 112.431.193, 6.165.32.03.4,6.165.32.08.2 oraz pomiaru terenowego z m-ca marca 2013r

1. Układ współrzędnych: „2000"
2. Układ wysokościowy: „60"

Wykonawca:
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEOMAX Maciej Radzyc
Łódź 90-423 , ul. Piotrkowska 91 lok.60
tel. 501-444-823, 510-067-147
GEOMAX
www.geomax.net.pl
KERG: 817-17/2012
L.ks.rob. 17808/16/2012
GEODETA UPRAWNIONY
Zdzisław Galus
nr upr. 17808
Łódź, dn. 05.03.2012r

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

Mapę niniejszą wykonano na podstawie materiałów SIT sekcje nr 112.431.191, 112.431.193, 112.431.241 6.165.32.03.4,6.165.32.08.2 oraz pomiaru terenowego z m-ca 2013 r
1. Układ współrzędnych; "2000"
2. Układ wysokościowy; "60"

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy - sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanym w dniu 27.03.2012 pod numerem 4176/2012 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
Za zgodność z oryginałem

Uwagi:
1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami).
2. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.
3. **Na istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach ziemnych należy nałożyć rurę dwudzielną Arota.**
4. **Wodociąg przy przejściu przez tory kolejowe wykonać za pomocą przecisku oraz w rurze osłonowej.**
5. Przed przystąpieniem do robót montażowo-budowlanych poinformować wszystkich gestorów sieci w celu sprawdzenia aktualności podkładów geodezyjnych.

LEGENDA:

- -Projektowany wodociąg PEHD dn 160
- - Proj. zasuwa wodociągowa przy hydrantach przeciwpożarowych
- - linia regulacyjna
- - zakres terenu zamkniętego
- (HP8) - Proj. hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 z zasuwą odcinającą DN 80
- (W18) - Węzły wodociągu
- (Od) - Odpowietrzenie
- (A) (B) - Zakres opracowania na terenach PKP.

Inwestor: Spółka "Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz" Sp. z o.o.; ul. A. Struga 45; Zgierz				
Temat: Budowa wodociągu w ul. Kontrewers oraz w ul. Miodowej w Zgierzu				
	Imię i nazwisko	Data:	Podpis:	EKO-KOMPLEKS ul. Guzewska 14 93-030 Rzgów tel. 0-42 227 87 86 0-42 227 88 78
Projektant:	mgr inż. Marcin Górski upr. nr LOD/0659/PWOS/06	05.2013		
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piwińska	05.2013		
Asystent projektanta:	mgr inż. Małgorzata Ponikła	05.2013		
Asystent projektanta:	mgr inż. Karolina Stachera	05.2013		
Sprawdzający:	Andrzej Górski upr. nr 292/81	05.2013		
Skala: 1:500	Projekt zagospodarowania terenu			
	Branża: Sieci	Stadium: projektowe PB		Rys. 2