



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.**

ul. A. Struga 45

95-100 Zgierz

tel. 42 715-12-95, tel/fax 42 715-27-61

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zgierz, dnia 20.05.2016 r.

L. dz. OZ / /2016/MD

**Dotyczy:** Postępowania przetargowego pn.: „Montaż rur wodociągowych metodą przewiertu sterowanego” znak sprawy: RB/PN/4/2016/S.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w przedmiocie jw., prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. Zamawiający informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy o następującej treści:

1. „Zamawiający załączył w dokumentacji do zakresu na ulicy Malinowej dwie mapy „Malinowa cz. 2” Mapy przedstawiają różne zakresy. Proszę o wskazanie która z nich wskazuje prawidłowy zakres do wykonania i jak jest faktyczna długość przewiertu do wykonania w ul. Malinowej.
2. Zgodnie z STWiORB dział 1.6.3.2 Odszkodowania  
„Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń. Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z :
  - a) wejściem na tereny,
  - b) odszkodowaniami za ewentualne zniszczenia nasadzeń, itp.,
  - c) odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na terenie prowadzonych Robót,
  - d) odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży.

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.”

- a) Jakiego rodzaju koszty ma policzyć wykonawca związane z wejściem na tereny? Czy chodzi tu o wejścia na tereny prywatne? Jeżeli tak, proszę o wskazanie gdzie wodociągi znajdują się na terenach prywatnych.

- b) Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Roboty ziemne związane z wykończeniem komór startowych i odbiorczych należą do zamawiającego, więc jakie koszty za ewentualne zniszczenia nasadzeń należy wycenić?
  - c) Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia roboty związane z odtworzeniem nawierzchni i usunięciem kolizji należą do zamawiającego. Proszę więc o wyjaśnienie jakie koszty związane z odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót należy wycenić?
3. W związku z faktem iż Wykonawca ma utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej na zakres przedmiotu zamówienia. Jest ona niezbędna w celu wyceny przedmiotu zamówienia.
4. Proszę o potwierdzenie iż zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Roboty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacyjną niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia i usunięciem kolizji należą do Zamawiającego.

**Zamawiający w oparciu o § 16 ust. 6 Regulaminu wyjaśnia, co następuje:**

**Ad.1** Prawidłowy zakres przedstawia mapa Malinowa cz. 2 z krótszym odcinkiem. W zestawieniu zakresu zamówienia długość dotycząca ulicy Malinowej jest prawidłowa.

**Ad. 2**

- a) Wszystkie wodociągi znajdują się na terenach dróg publicznych. Zamawiający pisząc o odszkodowaniach związanych z wejściami na tereny prywatne miał na myśli zniszczenia spowodowane składowaniem materiałów, pracą sprzętu i transportu o ile Wykonawca będzie korzystał z tych terenów.
- b) Zniszczenia powstałe w wyniku przemieszczenia i pracy sprzętu, transportem, składowaniem materiałów należących do Wykonawcy.
- c) Koszty związane z odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót zniszczonych w wyniku przemieszczenia i pracy sprzętu, transportem i składowaniem materiałów należących do Wykonawcy.

**Ad. 3**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dotyczącej zakresu przedmiotu zamówienia. Z wiedzy jaką posiadał prowadząc roboty w różnych częściach miasta, na trasach wodociągów z zakresu zamówienia nie przewiduje wysokich poziomów wód gruntowych. W przypadku wystąpienia wysokich poziomów wód gruntowych odwodnienie wykopów należy do Zamawiającego. Do Wykonawcy natomiast należy utrzymywanie wykopów bez wody opadowej oraz bez płuczki.

**Ad. 4**

Potwierdzamy, iż roboty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacyjną niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia i usunięciem kolizji należą do Zamawiającego.

  
**DYREKTOR**  
do Inwestycji  
inż. Zbigniew Karolak