




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu  
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : [zgierz@pis.lodz.pl](mailto:zgierz@pis.lodz.pl)

www: [zgierz.pis.lodz.pl](http://zgierz.pis.lodz.pl)



Zgierz, dnia 05.03.2020 r.

PPIS-Z-HŚ-4550/35/20

„Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz” Sp. z o.o.  
ul. A. Struga 45  
95-100 Zgierz

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zgierz** w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu w dniu 12.02.2020 r. (badania przeprowadzone przez laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 45 w zakresie fizykochemicznym oraz laboratorium JARS Sp. z o.o. Legionowo, ul. Kościelna 2a w zakresie  $\Sigma$ chloranów i chlorynów i w zakresie mikrobiologicznym przez laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ul. Daszyńskiego 116 - sprawozdania z dnia 28.02.2020 r. - Nr 0102/2020/mk , Nr 0105/2020/mk, 0101/2020/mk) oraz 0104/2020/mk z SUW w Zgierzu – woda podawana do sieci oraz z punktu czerpalnego sieci wodociągowej : Zgierz, ul. Dubois bl.15

**stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o poziom glinu, azotanów, azotynów, jonu amonowego, manganu, żelaza, chloru wolnego oraz  $\Sigma$ chloranów i chlorynów i enteroków) w w/w próbkach wody stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1, część B – lp. 4 i 5, część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 oraz część D, tabela nr 1 – lp. 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zgierzu  
dr n. med. Andrzej Jeziorski