


Nowiny 12
Podziałka 1:100/100





Uwaga:

- 1) Rzędna włączenia do istn. kanalizacji dostosować do warunków rzeczywistych w terenie.
- 2) Rzędna dna istn. szamba określić po opróżnieniu zbiornika.

Brak dokładnych danych.

„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” Sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. A Struga 45
Dział Dokumentacji Technicznej
tel 42 715-12-95 w. 67 fax 42 715-27-61

13.08.2013
m.bryl

P.p.: 185,00					
Rzędna istniejącego terenu	198,28	198,60	198,68	198,73	199,01
Rzędna dna proj. kanału	195,74	195,93	196,00	196,05	197,61
Zagłębienie dna przewodu	2,54	2,67		2,68	1,40
Długość odcinka	6,1		3,9	8,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=10,0 			L=8,5 	
Proj. średnica nominalna, materiał	Dz160 PCV "S"				
Hektometr i odległości	0,0	0,8	6,1	8,4	10,0
					18,5

Inwestor: Spółka "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o.; ul. A. Struga 45; Zgierz			
Jednostka projektowa: KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42) 630 04 84			
Obiekt: Odejście boczne kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci wraz ze studzienką rewizyjną na działce prywatnej - posesja ul. Nowiny 12	Treść rys. : Profil odejścia bocznego		Rodzaj proj. PB
	Upr. bud	Podpis	Data: 08.2013
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala: 1:100/100
			Nr rys. 24