



Niniejszy dokument stanowi
Załącznik do wniosku nr 10611511P14
z dnia 06.08.2015

INSPEKTOR
w Dziale Realizacji Inwestycji

mgr inż. Marcin Zienterski

Uwaga:

Prace przy likwidacji szamba należy wykonać przy przestrzeganiu Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technologii pracy przy konserwacji sieci kanałowej. Szambo należy przewietrzyć. Skuteczność potwierdzić za pośrednictwem lampy Davg'ego lub innych wykrywaczy gazów.

Stanowi integralną część Projektu
Technicznego zarejestrowanego pod
numerem 3322

Wzrostu kanałowej / Zgierz

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W ZGIERZU UL. ZACHODNIA 84		
PRZYŁĄCZE DO DOPOSESI PRZY UL. KRĘTEJ 34 DZ. 378 W ZGIERZU		
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY		
PROJEKTANT: INŻ. BOGUSŁAW BIBEL UPR. NR 16/97/WŁ.		
Data: 06.2015.	SKALA: 1:100/100	RYS. NR 2.

mgr inż. Bogusław Bibel
upr. bud. i inż. budowy Nr 95/92/WŁ.
upr. projektowe Nr 16/97/WŁ. w zakr.
inst. sieć sanit. bez ograniczeń
95-100 Zgierz, ul. Zachodnia 84
tel. 716 64 29