ul. Porzeczkowa 25

Podziałka 1:100/100



P.p.=195,00

Rzędna istniejącego terenu	207,24	207,40	207,55	207,62	207,65	207,70	207,73	207,73	207,82	207,88		207,90	207,90
Rzędna dna proj. kanału	202,96	203,81	204,59	205,01	205,23	205,51	205,71	205,83	206,29	206,68	206,82	206,87	206,90
Zagłębienie dna przewodu	4,28	3,59	2,96		2,42	2,19	2,02	1,90		1,20	1,06	1,03	1,00
Długość odcinka	8,2					5,1			1,6				
	14,9										2,6	1,3	
Proj. spadek kanału, odległość	L=14,9 i=250,0 ‰										L=3,9 i=20,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	Dz160 PCV "S"												
Hektometr i odległości	0	3,4	6,5	8,2	9,1	10,2	11,0	13,3	14,9		17,5	18,8	
Nazwa węzła	t357									s357	st357	p357	

Uwaga:
Rzędną włączenia do istn. kanalizacji dostosować do warunków rzeczywistych w terenie.
Brak dokładnych danych.

„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. Struga 45
Dział Dokumentacji Technicznej
tel 42 715-12-95 w. 67 fax 42 715-27-61
10.02.2014
26674/2

Niniejszy dokument stanowi załącznik do wniosku nr 032/14/1212
z dnia 08.03.2016
SPECJALISTA
ds. Technicznych
w Dziale Przygotowania Inwestycji
inż. Anita Wojdyła-Gacia

"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

Jednostka projektowa:
KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt:	Treść rys.:		Rodzaj proj.
Odejście boczne i przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego - posesja ul. Porzeczkowa 25, dz. nr ewid. 357, obr. 117, dz. nr ewid. 400/2, obr. 117	Profil przyłącza i odejścia bocznego		PB
	Upr. bud	Podpis	Data: 05.2014
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala: 1:100/250
			Nr rys. 2